

För köksventilation gäller nedanstående alternativ:

Utgångsläget är att kanalen ovan spis är utrustat med frånluftsdon, sedan kan man ha en volymkåpa eller forceringskåpa, en enkel anordning som fångar upp matoset. Obs att kåpan inte får hindra åtkomst till frånluftsdonet, gäller ”hemmabyggen”.

Lägenheter med spisfläkt

Där spisfläkt av typ recirkulerande (vanligen kolfilter) används och man är nöjd och vill behålla den, krävs inga speciella åtgärder.

Har man en spisfläkt med stös för avluften gäller något av följande alternativ:

1. Anslutning med flexslang mot frånluftsdon med ett dragavbrott.
2. Anslutning direkt till kanal under följande förutsättningar:
 - a) Fläkten kompletteras med ”spjäll 125” enligt bilaga.
 - b) Fläkt av typ Alliance, som är godkänd i standardutförande med spjället inbyggt i fläkthuset.

Är man i läget att installera eller byta spisfläkt rekommenderas en lösning enligt 2b, fläktar av Alliance-typ finns av flera fabrikat.

Anledningen till att man för direktansluten fläkt måste ha ett spjäll är att grundflödet i köksventilationen inte får överstiga 10 l/s då fläkten inte används. Spjället begränsar också max-flöde från fläkten till cirka 30 l/s när den körs.